



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Δ.ΥΠ.Α

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ &
ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ Διαγωνισμών

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ.: Εθν. Αντίστασης 8

Τράχωνες, Τ.Κ.:17456

ΠΛΗΡΟΦ.: Δ. Στάικου

ΤΗΛ: 2109989502

e-mail: d.staikou@dypa.gov.gr

Χ.Δ.
ΒΑΘΜ. ΑΣΦ.:
ΒΑΘΜ. ΠΡΟΤΕΡ.:

ΑΘΗΝΑ: 26-02-2024

Αρ.Πρωτ.

Δ.ΥΠ.Α.

Ημ/νία Πρωτ. 26/02/2024 15:17

Αριθμός Πρωτοκόλλου

265266 - 26/02/2024

Σύνολο Σελίδων :

ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα

ΘΕΜΑ «Διευκρινίσεις στον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό που αφορά την «**Προμήθεια και τοποθέτηση κλιματιστικών μηχανημάτων για την κάλυψη των αναγκών ψύξης - θέρμανσης του κτιρίου της Διοίκησης της Δ.ΥΠ.Α.**» (ΑΣ 345408).

Σας γνωστοποιούμε τις διευκρινίσεις που δόθηκαν επί ερωτήματος που τέθηκε στον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για την «**Προμήθεια και τοποθέτηση κλιματιστικών μηχανημάτων για την κάλυψη των αναγκών ψύξης -θέρμανσης του κτιρίου της Διοίκησης της Δ.ΥΠ.Α.**»(αρ .διακ. 4/24-ΑΣ 345408), οι οποίες έχουν ως εξής :

Ερώτημα

Στη σελίδα 61 της ως άνω διακήρυξης αναφέρεται: «Οι κλιματιστικές μονάδες θα λειτουργούν με μέγιστο επίπεδο στάθμης θορύβου για την υψηλή ταχύτητα, σύμφωνα με τους παρακάτω πίνακες για τις εσωτερικές μονάδες και τα αντίστοιχα μεγέθη για τις εξωτερικές:» Στον πίνακα για τις εσωτερικές μονάδες όμως, αναγράφεται το μέγεθος «**Ηχητική ισχύς (db(A))**», η οποία είναι διαφορετικό μέγεθος από το επίπεδο στάθμης θορύβου, το οποίο είναι το κριτήριο που έχει τεθεί στο παραπάνω κείμενο. Θεωρούμε επίσης ότι οι αναγραφόμενες τιμές στον πίνακα των εσωτερικών μονάδων είναι αρκετά υψηλές για να αναφέρονται σε επίπεδο στάθμης θορύβου. Ταυτόχρονα, στον πίνακα για τις εξωτερικές μονάδες αναγράφεται το μέγεθος «**Επίπεδο ήχου (db(A))**», η οποία συνάδει με το κριτήριο που έχει τεθεί στο παραπάνω κείμενο. Θα θέλαμε λοιπόν

να μας διευκρινίσετε αν στον πίνακα για τις εσωτερικές μονάδες έχει τεθεί εκ παραδρομής το μέγεθος «Ηχητική ισχύς (db(A))». Θεωρούμε ότι η εν λόγω διευκρίνιση είναι ουσιώδης διότι διαφοροποιεί κατά πολύ το δυννητικά προσφερόμενο προϊόν.

Απάντηση


Σας αναφέρουμε ότι οι τιμές στους πίνακες για το μέγιστο επίπεδο στάθμης θορύβου για την υψηλή ταχύτητα, για τις εσωτερικές μονάδες, αναφέρονται σωστά στο μέγεθος της "ηχητικής ισχύς (dbA)" και για τις εξωτερικές μονάδες στο μέγεθος "επίπεδο ήχου (dbA)" όπως ακριβώς αναφέρονται και στα ανάλογα πεδία στο πιστοποιητικό κατά EUROVENT, το οποίο είναι υποχρεωτικό βάση της διακήρυξης να συνοδεύει κάθε κλιματιστική μονάδα, προκειμένου να είναι συγκρίσιμες οι προσφορές.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Π. ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΟΥ


ΠΕΠΠΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ